

# ALLEGATI

## DELIBERAZIONE DEL D.G.

**OGGETTO:** Acquisto obbiettivamente urgente di n. 01 Dispositivo Elettronico UPS DURANTE Mod. NL120N-10K 10000VA/10000 COSFI' 1 - MONOFASE-MONOFASE Online a doppia conversione, formato Tower, onda sinusoidale pura, con autonomia standard di circa 10 min., per il Laboratorio Chimico di ARPA PUGLIA DAP Lecce.  
Affidamento diretto a favore della Società Analitica Sas con sede in 70023 Gioia del Colle (Ba), via dei Pauceti n. 1450 – P.IVA: IT 05416341211 al prezzo di €. 3.850,00 IVA esclusa.  
C.I.G.: Z5F327BDF4  
Conto di imputazione: 010.110.00450  
Centro di costo: 11140103.000 (DAP Lecce – Chimica delle Acque)

1

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_27942542	Data richiesta	19/06/2021	Scadenza validità	17/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANALITICA SAS DI VITO ANGELILLO & C.
Codice fiscale	04108480726
Sede legale	VIA DEI PEUCETI, 1450 70023 GIOIA DEL COLLE (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

## Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Roberto Bucci

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCE

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z5F327BDF4</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.850,00
Oggetto	Acquisto obbiettivamente urgente di UPS DURANTE Mod. NL120N-10K 10000VA/10000 COSFI' 1 - MONOFASE-MONOFASE ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE , FORMATO TOWER, ONDA SINUSOIDALE PURA, CON AUTONOMIA STANDARD CIRCA 10 MIN. per il Laboratorio Chimico del DAP di Lecce

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto FORNITURE

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Francesco Natali <francesco.natali.chimico@gmail.com>

---

**R: Richiesta acquisto urgente di UPS per GC-MS P&T**

1 messaggio

Nicola Cagnazzi <n.cagnazzi@arpa.puglia.it>  
A: Francesco Natali <f.natali@arpa.puglia.it>

13 luglio 2021 10:37

A conferma di quanto già riferito per le vie brevi, nulla osta per questo Servizio all'acquisto diretto da parte del Dipartimento di quanto necessario.

Cordialità

Nicola Cagnazzi

---

ing. Nicola Cagnazzi

ARPA Puglia

Dirigente - UOS Gestione Tecnica e Manutentiva

Corso Trieste n.27

70121 - Bari

tel. 0805460553 - 3293174784

email Servizio: n.cagnazzi@arpa.puglia.it - gestione.tecnica@arpa.puglia.it

PEC Servizio : gestione.tecnica.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

Da: Francesco Natali <f.natali@arpa.puglia.it>

Inviato: martedì 6 luglio 2021 15:09

A: Nicola Cagnazzi Arpa <n.cagnazzi@arpa.puglia.it>

Oggetto: Re: Richiesta acquisto urgente di UPS per GC-MS P&T

Nicola,

appena puoi, mi fai sapere se per la fornitura di 1 UPS da 10000 VA possiamo procedere autonomamente come dipartimento, con affidamento diretto ad Analitica al costo di euro 3850,00 (+IVA) ?

Per completezza di informazione, ho appurato che il quadro elettrico è già stato predisposto. L'intervento degli elettricisti sarà limitato alla sola connessione dell'UPS alla rete.

Ti chiedo di darmi riscontro con ogni cortese sollecitudine.

Ti ringrazio in anticipo.

Buon pomeriggio

Francesco

---

Francesco Natali  
Dirigente Chimico  
ARPA Puglia - DAP di Lecce  
via Miglietta, 2  
73100 Lecce  
Tel. 0832 1810014  
Fax 0832 342579  
f.natali@arpa.puglia.it

Il giorno mer 30 giu 2021 alle ore 18:26 Francesco Natali <f.natali@arpa.puglia.it> ha scritto:

Nicola,

qualche mese fa, in una situazione analoga (installazione di strumento nuovo con fornitura comprensiva di UPS), la predisposizione dell'impianto elettrico fu eseguita dalla Omnia.

Francesco

---

Francesco Natali  
Dirigente Chimico  
ARPA Puglia - DAP di Lecce  
via Miglietta, 2  
73100 Lecce  
Tel. 0832 1810014  
Fax 0832 342579  
f.natali@arpa.puglia.it

Il giorno mer 30 giu 2021 alle ore 17:36 Gestione Tecnica <gestione.tecnica@arpa.puglia.it> ha scritto:

Chi farebbe l'installazione e la realizzazione dell'impianto a servizio UPS?

Saluti

Nicola Cagnazzi

Da: Francesco Natali <f.natali@arpa.puglia.it>

Inviato: mercoledì 30 giugno 2021 14:42

A: Gestione Tecnica <gestione.tecnica@arpa.puglia.it>

Cc: Roberto Bucci <r.bucci@arpa.puglia.it>; Filippo Sturdà <f.sturda@arpa.puglia.it>; Donatella Chionna <d.chionna@arpa.puglia.it>; Simonetta Loguercio <s.loguercio@arpa.puglia.it>

Oggetto: Richiesta acquisto urgente di UPS per GC-MS P&T

Spettabile Gestione Tecnica,

il 24/06 us il tecnico della Ditta SRA instruments, intervenuto per la riparazione di un guasto sullo strumento "Purge & Trap" (coperto dalla garanzia) non ha potuto terminare l'intervento a causa di continui sbalzi di tensione sulla linea elettrica, consigliando il fermo macchina fino alla risoluzione del problema (cfr rapporto di servizio allegato)

Considerando che sulla stessa linea elettrica vengono alimentati 2 strumenti gemelli (posti uno accanto all'altro), la stessa casa costruttrice suggerisce l'installazione di UPS (caratteristiche come da brochure allegata), indicando 2 opzioni:

- n. 1 UPS da 10000 VA a cui connettere entrambi gli strumenti
- n. 2 UPS (uno per ciascun strumento), ciascuno da 6000 VA

In allegato il preventivo per le 2 opzioni.

I preventivi comprendono la sola fornitura e non comprendono le operazioni da effettuare sull'impianto elettrico.

Si chiede di valutare quanto proposto dalla Ditta facendoci sapere come procedere con ogni cortese urgenza, visto che tutta la linea analitica al momento è ferma.

Restando a disposizione

Francesco Natali

---

Francesco Natali  
Dirigente Chimico  
ARPA Puglia - DAP di Lecce  
via Miglietta, 2  
73100 Lecce  
Tel. 0832 1810014  
Fax 0832 342579  
f.natali@arpa.puglia.it

**OGGETTO:** Procedura con ordine diretto di acquisto per la fornitura di un UPS da 10000 VA da installare nella stanza 72 del Laboratorio Chimico ARPA Puglia DAP Lecce.

**Premesso che**

- l'ARPA Puglia persegue fini istituzionali per la prevenzione e la protezione dell'ambiente;
- l'ARPA Puglia esplica le proprie funzioni attraverso i laboratori ubicati presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali presenti sul territorio regionale di ogni provincia;
- la strumentazione ad alta tecnologia in dotazione ai laboratori deve essere alimentata da corrente elettrica priva di sbalzi di tensione che ne compromettono il funzionamento ottimale
- in data 24/06/2021, nel corso di una manutenzione correttiva su uno dei due strumenti GC-MS "Purge & Trap" in dotazione al Laboratorio, si sono verificati diversi sbalzi di tensione che hanno reso impossibile la chiusura dell'intervento. Il tecnico riparatore ha rinviato la chiusura dell'intervento a quando la tensione sarà stata stabilizzata. Nelle more di ciò ha consigliato lo spegnimento dello strumento (allegato 1)
- si è richiesto, per le vie brevi, alla ditta fornitrice Analitica SAS di presentare un preventivo di spesa, finalizzato ad una conoscenza preliminare dei costi relativi alla fornitura di un UPS opportunamente dimensionato per servire i due GC-MS "Purge & Trap" alimentati dalla stessa linea prese.
- la ditta Analitica SAS ha presentato l'offerta Q2123706 del 30/06/2021 (allegato 2) in cui propone 2 soluzioni:
  - a) 1 UPS da 10000 VA che stabilizzi la corrente per entrambi gli strumenti, per una spesa di 3850,00 euro, IVA esclusa.
  - b) 2 UPS da 6000 VA in modo che ciascun strumento abbia il proprio UPS, per una spesa di 2900,00 euro/UPS, (totale: euro 5800)

Alla luce di quanto sopra premesso,

**Visto:**

- l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto, motivato, nel caso di acquisti di valore inferiore/fino a €. 40.000,00 IVA esclusa;
- l'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120 di sospensione temporanea (fino al 31.12.2021) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto, motivato, nel caso di lavori fino a €. 150.000 (IVA esclusa) e nel caso di acquisto di beni e servizi pari a €. 75.000 (IVA esclusa);
- l'art. 10 comma 9 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di Arpa Puglia di cui alla Deliberazione del D.G. n. 339 del 12.07.2013 (che modifica ed integra il Regolamento di cui alla Deliberazione D.G. n. 98 del 05.03.2013);
- l'art.1, comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, innalzando la soglia dell'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, da un importo pari o superiore ad €. 1.000,00 ad un importo pari o superiore ad €. 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

1

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 005279 del 28.01.2020 e nota prot. n. 0013934 del 03/03/2020 la Direzione Amministrativa (DA) attribuisce ai Direttori dei DAP la facoltà di effettuare in autonomia micro-acquisti nei limiti di €. 1.000,00 IVA esclusa con adozione, in tali casi, di una propria Determinazione di aggiudicazione ovvero di presa d'atto dell'affidamento e liquidazione della lista;
- con nota prot. n. 0013934 del 03/03/2020 (con richiamo alla prot. n. 005279 del 28.01.2020) la Direzione Amministrativa (DA) attribuisce ai Direttori dei DAP la facoltà di effettuare, in deroga, acquisti per importi superiori a €. 1.000,00 oltre IVA e inferiori a €. 5.000,00 oltre IVA (rimanendo nell'ambito della non obbligatorietà di intraprendere procedure con ricorso al mercato elettronico della P.A.), con adozione in tali casi, per le fasi conclusive, di una proposta di Delibera del Direttore Generale di Aggiudicazione ovvero di Delibera del Direttore Generale di presa d'atto dell'affidamento e liquidazione della Lista;

Il giorno 06/07/2021, alle ore 13,00 negli Uffici del DAP di Lecce Via Miglietta,2, si sono riuniti:

Ing. Roberto Bucci  
Dott. Francesco Natali  
Dott.ssa Donatella Chionna

Direttore del DAP Lecce  
Dirigente Chimico DAP Lecce  
Responsabile Gestione Apparecchiature Laboratorio Chimico

- per la disamina dell'offerta Q2123706 del 30/06/2021 (allegato 2) pervenuta via mail il giorno 30/06/2021, in cui Analitica SAS propone 2 soluzioni:
  - a) 1 UPS da 10000 VA che stabilizzi la corrente per entrambi gli strumenti, per una spesa di 3850,00 euro, IVA esclusa.
  - b) 2 UPS da 6000 VA in modo che ciascun strumento abbia il proprio UPS, per una spesa di 2900,00 euro/UPS, (totale: euro 5800)

Vista l'offerta, da un attento esame della stessa, ritenendo congruo l'importo, ricevuto per le vie brevi il parere favorevole del Servizio Gestione Tecnica, si ritiene di dover affidare la fornitura dell'opzione A - n. 1 UPS da 10000 VA per una spesa di 3850,00 euro, IVA esclusa - alla ditta medesima e di procedere all'ordine diretto di acquisto nonché agli adempimenti istruttori conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Ing. Roberto Bucci .....

Dott. Francesco Natali .....

Dott.ssa Donatella Chionna .....

2





# analitica



01CB39142

SPETT.LE

**ARPA PUGLIA**Corso Trieste, 27  
70126 BARI

All'attenzione di:

**Dr. F.sco NATALI - DAP LECCE****Preventivo**

C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00071	05830420724	05830420724				<b>Q2123706</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>1</b>
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
BB9DF-Bon. Bancario 90gg. DFFM								
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	Rif. richiesta						
<b>Gentile Cliente,</b> <b>Nel ringraziarla per l'attenzione che ha voluto concederci, abbiamo il piacere di rimetterLe di seguito quozione relativa ai prodotti di suo interesse. Restando a disposizione per qualunque necessità, voglia gradire cordiali saluti.</b>								
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE		UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
NL120N-10K	UPS DURANTE Mod. NL120N-10K 10000VA/10000 COSFI' 1 - MONOFASE-MONOFASE ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE , FORMATO TOWER, ONDA SINUSOIDALE PURA, CON AUTONOMIA STANDARD CIRCA 10 MIN. IN ALTERNATIVA		PZ	1,00	3.850,0000		3.850,00	22
NL120N-6K	UPS DURANTE Mod. NL120N-6K 6000VA/6000 WATT COSFI' 1 - ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE, ONDA SINUSOIDALE PURA, FORMATO TOWER CON AUTONOMIA STANDARD CIRCA 10 MIN.		PZ	1,00	2.900,0000		2.900,00	22
* Garanzia INTEGRALE, batterie incluse, 24 mesi data DDT. * IMBALLO&TRASPORTO: INCLUSI * Tempi di consegna: 7gg lavorativi, salvo venduto								
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA								
1 - ACCETTAZIONE: Tutte le vendite sono soggette alle condizioni di seguito elencate. L'ordine da parte del cliente costituisce l'implicita accettazione di tali condizioni.								
2 - UTILIZZO: I prodotti di vendita devono essere considerati materiali di consumo e/o strumentazione analitica e ricambi e non possono essere impiegati per uso diverso da quello consentito.								
TOTALE MERCE		SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO		SPESE IMBALLO
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
						ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		

Analitica sas  
Via del Peuceti, 1450  
70023 Gioia del Colle  
Tel. +39 080 348.12.48  
Fax +39 080 348.49.10  
E-mail: info@analiticaweb.it

www.analiticaweb.it

P.IVA: 04108480726 | CCIAA: BARI 294392 | Iscrizione Trib.:26040 | PEC: analiticasas@pec.it



# analitica®

SPETT.LE

**ARPA PUGLIA**Corso Trieste, 27  
70126 BARI

All'attenzione di:

**Dr. F.sco NATALI - DAP LECCE****Preventivo**

C.CLIENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
00071	05830420724	05830420724				<b>Q2123706</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>3</b>
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
BB9DF-Bon. Bancario 90gg. DFFM								
TRASPORTO A CURA DEL		PORTO		Rif. richiesta				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE
gestione ordine.								
8 - VALIDITA' DELL'OFFERTA: L'offerta si intenderà valida 30gg. dalla data di emissione, fatta eccezione di casi specifici in cui la stessa verrà esplicitamente prolungata.								
9 - FORO COMPETENTE: Ogni disputa che dovesse insorgere a seguito di ordine da parte del cliente sarà contesa dal Tribunale di Bari.								
TOTALE MERCE		SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO		SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
6.750,00				6.750,00				
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI		SPESE ART. 15		ACCONTO
22	22,00	6.750,00	1.485,00					
						ABBUONO		OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
6.750,00		1.485,00		6.750,00		<b>8.235,00</b>		

**analitica®**

s.a.s. di Vito Angelillo &amp; C.

L'amministratore

Vito Angelillo

[www.analiticaweb.it](http://www.analiticaweb.it)

P.IVA: 04108480726 | CCIAA: BARI 294392 | Iscrizione Trib.: 26040 | PEC: analiticasas@pec.it

Analitica sas  
Via dei Peuceti, 1450  
70023 Gioia del Colle  
Tel. +39 080 348.12.48  
Fax +39 080 348.49.10  
E-mail: info@analiticaweb.it

<b>DISTINTA DI PRESTAZIONI TECNICHE</b>		<b>N°: FR 210624</b>	<b>DATA: 24 Giugno 2021</b>	
LAVORO IN SEDE <input type="checkbox"/>		LAVORO FUORI SEDE <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>CLIENTE</b> (Ragione sociale e indirizzo) <b>ARPA Puglia</b> Servizio laboratori Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce				
Reperto: <b>Labo</b>		Persona di Riferimento: <b>dott. Sturda' Filippo</b>		
Industry: <b>Industria Privata</b>		Application: <b>VOC</b>		Tecniche analitiche di interesse:
Telefono:		Telefax:		E-mail: <b>f.sturda@arpa.puglia.it f.natali@arpa.puglia.it</b>
Ordine cliente n°:				Codice attività:
<b>Dettaglio Strumentazione</b>				
<b>Produttore</b>	<b>Modello</b>	<b>S/N</b>	<b>Applicazione Analitica</b>	
EST	EVOLUTION	EVX1209071320		
<b>Sistema Operativo</b>	<b>Altri Apparat</b>			
<b>Dettaglio Attività</b>				
<b>Descrizione: Problemi in fase di Bake del Purge</b>				
<b>Lavori Eseguiti:</b> Non e' stato possibile eseguire una diagnosi dettagliata del problema a causa di continui sbalzi di tensione sulla linea elettrica.				
<b>NOTE E DOCUMENTI ALLEGATI:</b> Si consiglia, prima di intervenire per individuare il problema, di ripristinare correttamente l'impianto elettrico del laboratorio, stanza 72. Continui sbalzi di tensione, con conseguente accensione e spegnimento delle macchine, potrebbero compromettere pesantemente la parte elettronica degli strumenti collegati alla linea, quali GC e spettrometri di massa, oltre ai sistemi purge & trap collegati. Si consiglia ulteriormente il fermo delle macchine fino a corretto ripristino della linea elettrica.				
<b>DISTINTA MATERIALI:</b>				
Q.tà	Codice	Descrizione	Stock/Sede	
<b>Riepilogo Attività</b>				
<b>ESITO COLLAUDO:</b> POS <input type="checkbox"/> NEG <input checked="" type="checkbox"/>		<b>GARANZIA:</b> SI' <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<b>Contratto:</b> SI' <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>DISTINTA PRESTAZIONI:</b>	Inizio attività: 24/06/2021	Ora: 10:00	Ore lavorate: 2.5	Viaggi: 1
	Fine attività: 24/06/2021	Ora: 12:30	Pernottamento: NO	Km dalla sede: 210
<b>Cognome Nome Tecnico:</b>	Ragone Fiorenzo	<b>Firma Tecnico</b>	<i>Beers</i>	
<b>Cliente (Data, Timbro e firma):</b> 24/06/21		<b>DIRIGENTE CHIMICO</b> (Dr. Francesco Natali)		

I dati conferiti tramite la compilazione del presente modulo potranno essere oggetto di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) da parte di: SRA Instruments S.p.A. - Viale Assunta 101 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), titolare del trattamento  
Tali dati potranno: a) essere conservati in banche dati aziendali ed elaborati anche con strumenti elettronici, b) essere comunicati alla rete di vendita di SRA Instruments S.p.A., con finalità statistiche e informative in merito a prodotti e iniziative commerciali. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento, anche parziale, dei dati può comportare l'impossibilità da parte di SRA Instruments S.p.A. di soddisfare le aspettative del richiedente. In relazione ai predetti trattamenti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03, in particolare per quanto attiene la rettifica e cancellazione.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati e per le finalità sopra indicate.

Firma **DIRIGENTE CHIMICO** Data  
(Dr. Francesco Natali)

